

新型コロナウイルス等感染症対策空気清浄機購入仕様書

1 目的

新型コロナ等感染症対策のため、感染症拡大防止及び施設内の衛生環境を保つために必要となる除加湿機能付き空気清浄機（以下「空気清浄機」という。）を購入するもの。

2 件名

新型コロナウイルス等感染症対策空気清浄機購入

3 数量

除加湿機能付き空気清浄機 15 台

4 納入場所

広川町役場本庁舎及び西庁舎

5 納入期限

令和 3 年 10 月 31 日

6 製品仕様 除加湿機能付き空気清浄機 参考機種 DAIKIN ACZ70X-T

(1) 空気清浄機能のほか、除湿・加湿機能及び空中に浮遊するウイルス等の有害物質を除去する機能を有していること。

(2) 空気清浄運転時適用面積が 32 畳 (52 m²) 以上であること。

(3) 運転音が 54 dB 以下であること。

(4) 洗浄時間は、8 畳/9 分程度以上であること。

(5) 除湿及び加湿タンクの容量は、3.0L 以上であること。

(6) 除湿量は 9.0L/日以上であり、加湿量は 680mL/時以上であること。

(7) 集塵フィルター及び脱臭フィルターについては、交換目安が約 10 年以上であること。

(8) メーカー保証期間は 1 年以上であるもの。

(9) 容易に持ち運びが可能であること。

7 同等品の可否及び条件

同等品での入札も可能であるが、参考機種以外の製品で入札に参加しようとする場合は、本入札公告期間内に「同等品確認書（様式第 2 号）」により町の承認を得た上で、「入札参加資格審査申請書（様式第 3 号）」に添付しなければならない。

8 その他

- (1) 納品等にかかる一切の費用は、入札金額に含めること。
- (2) 納品物品は、納入可能な時期から順次納品すること。ただし、請求は、全台数分を納品完了し、町の検査を受けた後に行うこと。
- (3) 搬入及び設置の日程については、事前に担当者等と協議を行うこと。
- (4) 納入及び設置に伴い発生した廃材等は、全て持ち帰ること。
- (5) 使用説明を十分に行うこと。
- (6) 本仕様書に定めなき事項については、町と受託業者で協議の上定めるものとする。