

# 新型コロナウイルス等感染症対策除菌脱臭装置購入仕様書

## 1 目的

不特定多数の人の往来のある庁舎内の新型コロナ等感染症対策のため、感染症拡大防止及び施設内の除菌対策のためのイオンクラスター式除菌脱臭装置（以下「除菌脱臭装置」という。）を購入するもの。

## 2 件名

新型コロナウイルス等感染症対策除菌脱臭装置購入

## 3 数量

イオンクラスター式除菌脱臭装置 9台

## 4 納入場所

広川町役場本庁舎及び西庁舎

## 5 納入期限

令和3年10月31日

## 6 製品仕様 イオンクラスター式除菌脱臭装置 参考機種 Venti WT-002A-DPK

(1)イオンクラスター方式で、空中に浮遊する粒径の小さな（径0.3 $\mu$ m程度）ウイルス等の有害物質を除去し、除菌対策に優れた機能を有していること。

(2)適用床面積が40畳（60 $\text{m}^2$ ）以上であること。

(3)イオン発生能力が、1,200,000個以上/ $\text{cm}^3$ 上であること。

(4)浮遊菌、付着菌及びウイルスに対する効果の検証が行われていること。

(5)メーカー保証期間は1年以上であるもの。

(6)容易に持ち運びが可能であること。

(7)医療用物質生成器であること。

## 7 同等品の可否及び条件

同等品での入札も可能であるが、参考機種以外の製品で入札に参加しようとする場合は、本入札公告期間内に「同等品確認書（様式第2号）」により町の承認を得た上で、入札参加資格審査申請書（様式第3号）に添付しなければならない。

## 8 その他

- (1) 納品等にかかる一切の費用は、入札金額に含めること。
- (2) 納品物品は、納入可能な時期から順次納品すること。ただし、請求は、全台数分を納品完了し、町の検査を受けた後に行うこと。
- (3) 搬入及び設置の日程については、事前に担当者等と協議を行うこと。
- (4) 納入及び設置に伴い発生した廃材等は、全て持ち帰ること。
- (5) 使用説明を十分に行うこと。
- (6) 本仕様書に定めなき事項については、町と受託業者で協議の上定めるものとする。