



凡例	記号	名称	備考
□	○	ハンドホール	設置
HH1	900×900×900H	R2K-GO	車庫用排水鉄橋
■	■	水灯	遊覧船用
●	●	甲中埋設管	設置
■	■	甲中埋設管	プラスチック
---	---	甲中埋設配管	木工事

- 注記
- 埋設深さは、道路横断面GL-600以下、一般敷地GL-300以下（JIS C3853）とする。
  - 甲中埋設配管には、埋設標記及び埋設シートを布設する。
  - 特記なき配管配線は、下記とする。
    - CE5, 5'-2C (FEP30)
    - CE5, 5'-2C × 2 (FEP30)
    - CE5, 5'-2C × 3 (FEP50)
    - IE2, 0×2 E2, 0 (G16)
  - 水灯の点滅は、下記とする。
    - (A) : プログラムタイマーによる点滅・消灯（増設時）
    - (T) : プログラムタイマーによる点滅、タイマによる消灯
  - 水灯の埋設は、各器具に IE2, 0 (VE16) にて埋設を行う。