

水質基準

*1, 2, 7, 7-テトラメチルビ⁺シクロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-オール(2-メチルイソホ⁺ルネオール)

		項目	水質管理目標値	単位	原水(東櫛原系)	浄水池(出口)	西部配水場	柳川市矢加部配水場	大川市幡保配水場	柳川市六合配水場	筑後市北牟田配水場	みやま市瀬高受水場	高田調整池	大牟田市甘木配水池	藤山調整池	広川町配水場	八女市配水場	八女市立花町配水場	三井水道企業団大刀洗配水場	筑前町四三嶋配水場	朝倉市調整池
					7/14	7/14	7/13	7/13	7/13	7/13	7/14	7/14	7/14	7/14	7/15	7/15	7/15	7/15	7/15	7/15	7/15
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アミン及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	2	ケレン及びその化合物	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	5	1,2-ジ'クロロエタン	0.004mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
	8	トルエン	0.4mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	9	フタル酸ジ' (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005															
	13	ジ'クロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	mg/L		<0.001					0.001	0.001	0.001	0.001							
	14	抱水クロチール	0.02mg/L以下	mg/L		0.002					0.002	0.003	0.004	0.005							
	15	農薬類	1以下		0.014	0.007															
	16	残留塩素	1mg/L以下	mg/L		0.60	0.48	0.29	0.28	0.26	0.52	0.41	0.44	0.68	0.31	0.42	0.29	0.32	0.42	0.29	0.27
	19	遊離炭酸	20mg/L以下	mg/L	2.6	2.3															
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	21	メチルレーブ'チルエーテル	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	23	臭気強度(TON)	3TON以下		1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	27	腐食性(マゲ'リア指数)	-1～0		-1.31	-1.21															
	28	従属栄養細菌	2000/mL以下	/mL	32,000	0	0	2	0	0	0	4	2	0	0	0	2	0	0	0	1
	29	1,1-ジ'クロロエチレン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							